



201383
ДСТУ EN ISO/IEC 17025

Атестат акредитації
№ 201383
Дійсний до
25 листопада 2026 року


79035, Україна, м. Львів
вул. М.Пимоненка, 3
тел.: (032) 294-82-87,
e-mail: lablizo@ukr.net

Accreditation certificate
№ 201383
Expiry date:
25 November, 2026

79035, Ukraine, Lviv
st. Pymonenka, 3
Tel. : (032) 294-82-87,
e-mail: lablizo@ukr.net



ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач ВЛ
ТЗОВ ВКФ «ЛІЗО»

 Д. Р. Довгунь
« 26 » _____ 2023р.

П Р О Т О К О Л № 04/23

Випробувань з'єднувачів (муфт) заземлювальних стрижнів Ø 16 mm

**Вимоги і методи випробувань: п.5.4.2 ДСТУ EN 62561-2,
п.5.4.3 ДСТУ EN 62561-2**

Назва виробу: З'єднувачі (муфти (StgZn)) заземлювальних стрижнів Ø 16 mm

Модель / тип 116255

Виробник: ТОВ „Лео Лайтмен Україна” 80314, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Гійче, вул. Першотравнева, 70

Замовник: ТОВ „Лео Лайтмен Україна” 80314, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Гійче, вул. Першотравнева, 70

Підстава: Договір № 5-03-23 від 27 березня 2023 р

Результат випробувань: **З'єднувачі заземлювальних стрижнів механічні і кліматичні випробування витримали і відповідають вимогам п.5.4.2, п.5.4.3 ДСТУ EN 62561-2**

Результати випробувань розповсюджуються на випробувальні зразки.

Цей протокол випробувань не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без дозволу ВЛ.

Львів - 2023